अनुबंध|Contract

अनुबंध क्रमांक|Contract No: GEMC-511687787240926
अनुबंध तिथि|Generated Date : 11-Mar-2024

संगठन विवरण|Organisation Details

प्ररूप|Type :	State Government
मंत्रालय|Ministry :	-
विभाग|Department :	Higher Education Department Uttar Pradesh
संगठन का नाम|Organisation Name :	N/A
कार्यालय क्षेत्र|Office Zone:	ALLAHABAD

खरीदार विवरण|Buyer Details

पद|Designation :	Assistant Professor
संपर्क नंबर|Contact No. :	094-15075729-
ईमेल आईडी|Email ID :	ddo126.hedup.up@gembuyer.in
जीएसटीआईएन|GSTIN :	09LKNM06815E1DM
पता|Address :	Mahamaya Government Degree College, Mahona, Lucknow, UTTAR PRADESH-227202, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण|Financial Approval Detail

आईएफडी सहमति|IFD Concurrence :	No
प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम| Designation of Administrative Approval:	PRINCIPAL
वित्तीय अनुमोदन का पदनाम| Designation of Financial Approval :	DDO

भुगतान प्राधिकरण विवरण|Paying Authority Details

Role:	PAO
भुगतान का तरीका| Payment Mode:	Offline
पद|Designation :	Principal
ईमेल आईडी|Email ID :	ddo109.hedup.up@gembuyer.in
जीएसटीआईएन|GSTIN :	-
पता|Address:	Mahamaya Government Degree College, Mahona, Lucknow, UTTAR PRADESH-227202, India

विक्रेता विवरण|Seller Details

जेम विक्रेता आईडी|GeM Seller ID :	8CF2190000967738
कंपनी का नाम|Company Name :	HARSHRAJ TRADERS
संपर्क नंबर|Contact No. :	09453015476
ईमेल आईडी|Email ID :	harshrajtrader@gmail.com
पता| Address :	GF -26,VISHWAS MARKET,VISHWAS KHAND-3,,GOMTI NAGAR,, Lucknow, UTTAR PRADESH-226010, -
एमएसएमई पंजीकरण संख्या|MSME Registration number :	-
जीएसटीआईएन|GSTIN:	09FSIPS7334N1ZR

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा|GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer

वितरण निर्देश | Delivery Instructions : NA

उत्पाद विवरण|Product Details

#	आइटम विवरण|Item Description	आइटम विवरण| Ordered Quantity	इकाई | Unit	इकाई मूल्य (INR)| Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR)| Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित)| Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	**उत्पाद का नाम |Product Name :** microtek Line Interactive UPS with AVR of Rating 0.65 KVA With Warranty of 1 Year **ब्रांड|Brand :** microtek **ब्रांड प्रकार|Brand Type :** Registered Brand **कैटलॉग की स्थिति|Catalogue Status:** OEM verified catalogue **कैसे बेचा जा रहा है|Selling As :** OEM verified Reseller **श्रेणी का नाम और चतुर्थांश|Category Name & Quadrant :** Line Interactive UPS with AVR (V2) (Q2) **मॉडल|Model:** Legend 650 **एचएसएन कोड|HSN Code:** HSN not specified by seller	4	pieces	2,781	NA	11,124
कुल ऑर्डर मूल्य |Total Order Value (in INR)						**11,124**

परेषिती विवरण|Consignee Detail

क्र.सं.|S.No	परेषिती|Consignee	वस्तु|Item	लॉट नंबर| Lot No.	मात्रा|Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है| Delivery Start After	वितरण पूरा कब तक करना है| Delivery To Be Completed By
1	पद| Designation : Assistant Professor ईमेल आईडी|Email ID : hod.hedp.up@gembuyer.in संपर्क|Contact : 945-5929491- जीएसटीआईएन|GSTIN : - पता|Address : Mahamaya Government Degree College, Mahona, Lucknow, UTTAR PRADESH-227202, India	microtek Line Interactive UPS with AVR of Rating 0.65 KVA With Warranty of 1 Year	-	4	11-Mar-2024	26-Mar-2024

Product Specification for microtek Line Interactive UPS with AVR of Rating 0.65 KVA With Warranty of 1 Year

विनिर्देश|Specification	उप-विनिर्देश|Sub-Spec	मूल्य|Value
GENERIC	Rating (in KVA)	0.65
	Technology	MOSFET-PWM
	Inverter Efficiency (%)	60% or better
	Minimum Guaranteed Battery Backup time (Minutes) on Full Load	15
	Warranty for Line Interactive UPS	1 Year
Battery/Backup Bank	Type of battery	SMF-VRLA confirming to JISC-8702 Pt 1,2 &3
	Location of Battery	Inside the Enclosure of UPS
	Battery capacity (Ah)	7Ah
	Minimum Guaranteed VAH provided to meet or exceed minimum guaranteed Back up time	84
	Battery Make (hint: Name of the Brand)	lioch
	Battery Model Number	12v-7AH
	Number of Batteries	1
	Weight of the Battery (kg)	2.2
	Warranty for the battery from the date of delivery	1 Year
CONSTRUCTIONAL	Enclosure	ABS
	Degree of protection	IP 20
	Gross Weight (UPS+Battery) (kg)	4.5
FEATURES	Rated Output (Volt) with Total Harmonic Distortion (%)	Single Phase Quasi Sinewave 230 V AC 50 Hz with Total Harmonic Distortion as <=40%
	Input (Volt)	Single Phase AC (160-280V)
	Salient Features	Maximum 10 milliseconds Switching over time,Load Power Factor >/=0.6,+/-10% Variation in output voltage in battery mode,</=0.5 Hz Variation on output frequency in battery mode,UPS shall withstand 10% overload for at least 5 minutes in mains mode
	Variation in AVR output in AC mode (AVR Voltage regulation)	230 Volts +/-9%
	Protection	Under voltage Protection (Input Voltage <160 V),Overvoltage Protection (Input Voltage>280V),Short Circuit of UPS,Low Battery,Overload
BUYER SPECIFIC REQUIREMENT	Environmental Test Report Requirements	NA
	Any Other Requirements	As per Meity (Government of India) guidelines UPS shall have valid IS16242-Part 1 CRS certification
CERTIFICATION / TEST REPORT	Type of lab which carried out Test of Complete Product to prove the conformity of product as per specification	Certificate of Govt.Lab/NABL/ILAC accredited for UPS Testing
	Agree to provide all relevant documents Test Reports/supporting document /reports etc to the buyer at the time of bidding or on demand	Yes

ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

नियम और शर्तें|Terms and Conditions

1. General Terms and Conditions-

1.1 This contract is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.

1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.