

अनुबंध | Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687714238097

अनुबंध तिथि | Generated Date : 07-Jun-2024

संगठन विवरण Organisation Details	खरीदार विवरण Buyer Details
प्ररूप Type : Central Autonomous मंत्रालय Ministry : Ministry of Education विभाग Department : Department of School Education and Literacy संगठन का नाम Organisation Name : KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN कार्यालय क्षेत्र Office Zone: kalaikunda no II	पद Designation : ASO संपर्क नंबर Contact No. : 03222-235627- ईमेल आईडी Email ID : p.authority-1259@kvs.gov.in जीएसटीआईएन GSTIN : - पता Address : KV NO2 AFS KALAIKUNDA, WEST MIDNAPORE, WEST BENGAL-721303, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण Financial Approval Detail	भुगतान प्राधिकरण विवरण Paying Authority Details
आईएफडी सहमति IFD Concurrence : No प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम Designation of Administrative Approval: Principal वित्तीय अनुमोदन का पदनाम Designation of Financial Approval : Principal	Role: BUYER भुगतान का तरीका Payment Mode: Offline पद Designation : ASO ईमेल आईडी Email ID : p.authority-1259@kvs.gov.in जीएसटीआईएन GSTIN : - पता Address: KV NO2 AFS KALAIKUNDA, West Medinipur, WEST BENGAL-721303, India

विक्रेता विवरण Seller Details
जेम विक्रेता आईडी GeM Seller ID : 435E180000114974 कंपनी का नाम Company Name : GURUDAS ENTERPRISE संपर्क नंबर Contact No. : 09734265466 ईमेल आईडी Email ID : rmtc_423@yahoo.com पता Address : Nil,KADUA,HARIATARA,KHARAGPUR-4, West Medinipur, WEST BENGAL-721304, - एमएसएमई पंजीकरण संख्या MSME Registration number : - जीएसटीआईएन GSTIN: 19BJIPD3997D1ZZ (R)

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा | GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer

वितरण निर्देश | Delivery Instructions : NA

उत्पाद विवरण Product Details						
#	आइटम विवरण Item Description	आइटम विवरण Ordered Quantity	इकाई Unit	इकाई मूल्य (INR) Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR) Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	उत्पाद का नाम Product Name : ELNOVA Line Interactive UPS with AVR of Rating 0.65 KVA With Warranty of 2 Years ब्रांड Brand : ELNOVA ब्रांड प्रकार Brand Type : Registered Brand कैटलॉग की स्थिति Catalogue Status: OEM verified catalogue कैसे बेचा जा रहा है Selling As : OEM verified Reseller श्रेणी का नाम और चतुर्थांश Category Name & Quadrant : Line Interactive UPS with AVR (V2) (Q2) मॉडल Model: T620 एचएसएन कोड HSN Code: HSN not specified by seller	30	pieces	2,040	NA	61,200
कुल ऑर्डर मूल्य Total Order Value (in INR)						61,200

परोक्ष विवरण Consignee Detail						
क्र.सं. S.No	परोक्षी Consignee	वस्तु Item	लॉट नंबर Lot No.	मात्रा Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है Delivery Start After	वितरण पूरा कब तक करना है Delivery To Be Completed By
1	पद Designation : ASO ईमेल आईडी Email ID : p.authority-1259@kvs.gov.in संपर्क Contact : 03222-235627- जीएसटीआईएन GSTIN : - पता Address : KV NO2 AFS KALAIKUNDA, WEST MIDNAPORE, WEST BENGAL-721303, India	ELNOVA Line Interactive UPS with AVR of Rating 0.65 KVA With Warranty of 2 Years	-	30	07-Jun-2024	22-Jun-2024

Product Specification for ELNOVA Line Interactive UPS with AVR of Rating 0.65 KVA With Warranty of 2 Years

विनिर्देश Specification	उप-विनिर्देश Sub-Spec	मूल्य Value
GENERIC	Rating (in KVA)	0.65
	Technology	MOSFET-PWM
	Inverter Efficiency (%)	60% or better
	Minimum Guaranteed Battery Backup time (Minutes) on Full Load	15
	Warranty for Line Interactive UPS	2 Years
Battery/Backup Bank	Type of battery	SMF-VRLA confirming to JISC-8702 Pt 1,2 &3
	Location of Battery	Inside the Enclosure of UPS
	Battery capacity (Ah)	7Ah
	Minimum Guaranteed VAH provided to meet or exceed minimum guaranteed Back up time	84
	Battery Make (hint: Name of the Brand)	SMF VRLA JISC 8702
	Battery Model Number	SMF VRLA JISC 8702
	Number of Batteries	1
	Weight of the Battery (kg)	2
	Warranty for the battery from the date of delivery	1 Year
CONSTRUCTIONAL	Enclosure	ABS
	Degree of protection	IP 20
	Gross Weight (UPS+Battery) (kg)	4.5
FEATURES	Rated Output (Volt) with Total Harmonic Distortion (%)	Single Phase Quasi Sinewave 230 V AC 50 Hz with Total Harmonic Distortion as <=40%
	Input (Volt)	Single Phase AC (160-280V)
	Salient Features	Maximum 10 milliseconds Switching over time, Load Power Factor >=0.6, +/-10% Variation in output voltage in battery mode, <=0.5 Hz Variation on output frequency in battery mode, UPS shall withstand 10% overload for at least 10 minutes in mains mode
	Variation in AVR output in AC mode (AVR Voltage regulation)	230 Volts +/-9%
	Protection	Under voltage Protection (Input Voltage <160 V), Overvoltage Protection (Input Voltage >280V), Short Circuit of UPS, Low Battery, Overload
BUYER SPECIFIC REQUIREMENT	Environmental Test Report Requirements	NA
	Any Other Requirements	As per Meity (Government of India) guidelines UPS shall have valid IS16242-Part 1 CRS certification
CERTIFICATION / TEST REPORT	Type of lab which carried out Test of Complete Product to prove the conformity of product as per specification	Certificate of Govt. Lab/NABL/ILAC accredited for UPS Testing
	Agree to provide all relevant documents Test Reports/supporting document /reports etc to the buyer at the time of bidding or on demand	Yes

ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

नियम और शर्तें | Terms and Conditions

1. General Terms and Conditions-

1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.

1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.